


下水道長寿命化計画の検討フロー（マンホールふた）



※1 マンホールふたの診断は、損傷劣化による判定に加えて、設置基準による判定により、現在の設置環境に不適合となっているものの抽出が重要。

※2 マンホールふたの修繕は、部品交換や基礎調整部の修復などを指す。但し、陳腐化が著しいもの、部品調達が困難なものは、修繕による効果が期待できない為、対象外とする。